

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Гнёздышко»  
 Ярославского муниципального района  
 (МДОУ №5 «Гнёздышко» ЯМР)



УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МДОУ №5 «Гнёздышко» ЯМР  
Катина О.Н. Катюшина  
 от «19» 08 2020 г.

ОТЧЁТ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ  
 СОГЛАСНО ПРЕДПИСАНИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
 ЯРОСЛАВСКОМУ И НЕКРАСОВСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ  
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 20.02.2019Г № 8/1/1

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки	Плановый срок устранения нарушения, выявленного в ходе проверки	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе устранения нарушения, выявленного в ходе проверки	
				Реализованные меры по устранению выявленных нарушений	Фактический срок реализации
1.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации	19.02.2020	Заведующий Катюшина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19

2.	Аппаратура АУПС не формирует сигналы на отключение вентиля системы на пищеблоке	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
3.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещении пищеблока не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
4.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в игровом помещении группы «Рукавичка» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
5.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спальном помещении группы «Рукавичка» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
6.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в игровом помещении группы «Колобок» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
7.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спальном помещении группы «Колобок» не соответствует нормативным	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний	24.07.19

	Документам по пожарной безопасности			АПС	
8.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в кабинете кастелянши не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
9.	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в игровом помещении группы «Цыплята» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
10	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спальном помещении группы «Цыплята» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
11	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в игровом помещении группы «Гуси - лебеди» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
12	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спальном помещении группы «Гуси - лебеди» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
13	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке	24.07.19

	(СОУЭ) в игровом помещении группы «Теремок» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности			систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	
14	Уровень сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спальном помещении группы «Теремок» не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19
15	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03	19.02.2020	Заведующий Катошина О.Н.	Монтаж системы АПС и СОУЭ, Акт о приёмке систем, Акт проведения комплексных испытаний АПС	24.07.19